




Bright Eye G2

hidealite









E-nr	Snro	El.nr	Name	LED color	Color	Unit effect
7464364	4202831	3255714	Bright Eye G2	2700K	White	6,8W
7464365	4202832	3255715	Bright Eye G2	3000K	White	6,8W
7464366	4202833	3255716	Bright Eye G2	4000K	White	6,8W
7464367	4202834	3255717	Bright Eye G2	2700K	Aluminum	6,8W
7464368	4202835	3255718	Bright Eye G2	3000K	Aluminum	6,8W
7464369	4202836	3255719	Bright Eye G2 Tilt	2700K	White	6,8W
7464370	4202837	3255720	Bright Eye G2 Tilt	3000K	White	6,8W
7464371	4202838	3255721	Bright Eye G2 Tilt	4000K	White	6,8W
7464372	4202839	3255722	Bright Eye G2 Tilt	2700K	Aluminum	6,8W
7464373	4202840	3255723	Bright Eye G2 Tilt	3000K	Aluminum	6,8W
7464374	4202841	3255724	Bright Eye G2 60°	2700K	White	6,8W
7464375	4202842	3255725	Bright Eye G2 60°	3000K	White	6,8W
7464376	4202843	3255726	Bright Eye G2 60°	2700K	Aluminum	6,8W
7464377	4202844	3255727	Bright Eye G2 60°	3000K	Aluminum	6,8W
7464378	4202845	3255728	Bright Eye G2 60° Tilt	2700K	White	6,8W
7464379	4202846	3255729	Bright Eye G2 60° Tilt	3000K	White	6,8W
7464380	4202847	3255730	Bright Eye G2 60° Tilt	2700K	Aluminum	6,8W
7464381	4202848	3255731	Bright Eye G2 60° Tilt	3000K	Aluminum	6,8W





For explanation of symbols see www.hidealite.se


A



B



C



SV

SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Placera LED-armaturer och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme. Min inbyggnadsmått i isolerat utrymme 200x200x50mm. Vid installation i isolerade utrymmen använd Hide-a-lite Spot Guard Gles (74 667 02) eller motsvarande se bild B.

A Installation**B Installation i isolering****C Installation utan isolering**

en

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below.

Place the LED luminaires and the converter far away from heat sources and in a well ventilated area. Minimum dimension of uninsulated space 200x200x50mm. When installed in isolated areas, use Hide-a-lite Spot Guard Gles (74 667 02) or equivalent see picture B.

A Installation**B Installation with insulation****C Installation without insulation**

fi

TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä ohjeet ennen asentamista, ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta ja huoltoa. Asenna valaisin jäljempänä olevan kuvasarjan mukaisesti. Aseta LED-valaisin ja muuntaja kauaksi lämmönlähteistä ja hyvin tuuletettuun tilaan. Eristämätöman tilan pienin sallittu koko on 200x200x50 mm. Asentaessasi valaisinta eristettyyn tilaan käytä Hide-a-lite Spot Guard Gles -asennuskoteloa (41 005 17) tai vastaavaa katso kuva B.

A Asennettaessa**B Asennettaessa eristettä vasten****C Asennettaessa rakenteeseen jossa ei ole eristettä**

no

SIKKER INSTALLERING

Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold. Installer i henhold til beskrivelsen. Plasser LED-armatur og omformer langt fra varmekilder og i et godt ventilert område. Min. innbyggingsmål i et uisolert rom er 200x200x50. Ved installering i isolerte rom må Hide-a-lite Spot Guard Gles (32 138 39) eller tilsvarende benyttes (Se bilde B).

A Installering**B Installering i isolasjon****C Installering på steder uten isolasjon**