




(mm)



(mm)



E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Color	Total Effect
75 505 37	42 017 99	32 138 69	7392971121826	Moon 320S	2900K	White	20W
75 505 38	42 867 57	32 138 70	7392971121833	Moon 320S	4100K	White	20W

Sensor type: Mikrovåg | Microwave | Mikroaalto 5,8GHz ± 75MHz.


For explanation of symbols see www.hidealite.se

Assessories *


E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
75 505 54	42 030 06	32 557 03	7392971130422	Recessed bracket Moon 320









SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.




Installation






Function motion sensor




Range - The range is the area the sensor covers. The units lights when motion is sensed in the area. Set the DIP switch as follows to adjust the sensor's range.

Räckvidd - Räckvidden är området som sensorn bevakar. Vid aktivitet inom valt område tänds armaturen. Ställ DIP-switch enligt följande för justering av sensorns räckvidd.



Hold Time - A delay time concerns the time the unit remains lit after the person leaves the sensor's range. Set the DIP switch as follows to adjust the sensor's hold time.


Tidsfördröjning - Tidsfördröjning innebär den tiden du vill behålla armaturen tänd efter att personen har lämnat räckviddens område. Ställ DIP-switch enligt följande för justering av sensorns frångångstid.



Daylight sensor - Set the daylight sensor as per the DIP switch for different activation values. The unit functions as per the settings below. **Disable**: Sensor always active, even in daylight. **50Lux**: Sensor active from slight light reduction. **30Lux**: Sensor active from half dark. **10Lux**: Sensor active from almost dark. **2Lux**: Sensor active from totally dark.


Skymningsnivå - Skymningsnivån ställs in enligt DIP-switch för olika tillslagsnivåer. Armaturen fungerar enligt inställningarna nedan:

Disable: Sensor är alltid aktiv, även i dagsljus. **50Lux**: Sensor aktiv från lätt skymning. **20Lux**: Sensor aktiv från skymning. **5Lux**: Sensor aktiv från dunkel. **2Lux**: Sensor aktiv från mörker.




Range - Ceiling mounting pattern (Unit: m)
Suggested installation height: 2.5-6m

Räckvidd - Takmontering (Enhet: m)
Förslag på installationshöjd: 2.5-6m



Range - Wall mounting pattern (Unit: m)
Suggested installation height: 1-1.8m

Räckvidd - Vägmontering (Enhet: m)
Förslag på installationshöjd: 2.5-6m



MC030S	
Operating voltage	220~240Vac, 50Hz
Rated load	400W(inductive), 800W (resistive)
HF system	5.8GHz±75MHz, ISM wave band
Transmitting power	<0.5mW
Power consumption	≤0.5W(standby)
Detection zone	Max.(D x H): 12m x 6m
Detection sensitivity	10% / 25% / 50% / 75% / 100%
Hold time	5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min
Daylight sensor	2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Disable
Mounting height	6m Max.
Motion detection	0.5~3m/s
Detection angle	150°(wall installation) 360°(ceiling installation)
Operating temperature	-35°C ~ 70°C
IP rating	IP20