

FLP 100

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns beim Erwerb Ihres neuen **geo-FENNEL**-Gerätes entgegengebracht haben.

Diese Anleitung wird Ihnen helfen, das Gerät sachgemäß zu bedienen. Bitte lesen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch. Nur ein sachgerechter Gebrauch gewährleistet einen langen und zuverlässigen Betrieb.

geo-FENNEL
Precision by tradition.

Dear customer,

Thank you for your confidence in us having purchased a **geo-FENNEL**-instrument. This manual will help you to operate the instrument appropriately. Please read the manual carefully - particularly the safety instructions.

A proper use only guarantees a longtime and reliable operation.

geo-FENNEL
Precision by tradition.

Inhaltsverzeichnis	/ Table of Contents	
1. Technische Daten	/ Technical Specifications	A
2. Lieferumfang	/ Parts Included	A
3. Bedienelemente	/ Operational Elements	B
4. Bedienung	/ Operation of Instrument	C
5. Fehlerbehebung	/ Troubleshooting	C
6. Warn-/Sicherheitshinweise	/ Safety Instructions	D
7. Garantieerklärung	/ Warranty	D
8. Haftungserklärung	/ Exceptions from Responsibility	D

TECHNISCHE DATEN

Fernrohr

Fernrohrvergrößerung
Objektivdurchmesser
Kürzeste Zielweite

Lotpunkt nach oben

Laserklasse / Wellenlänge
Laserpunkt Ø
Max. Sichtbarkeit (Tag)
Max. Sichtbarkeit (Nacht)
Abweichung zur opt. Achse
Genauigkeit

Loptpunkt zum Boden

Laserklasse / Wellenlänge
Genauigkeit

Libellen

Röhrenlibelle

Stromversorgung
Arbeitstemperatur
Staub-/Wasserschutzklasse
Gewicht

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Telescope

magnification 26 x
clear objective aperture 36 mm
shortest focussing distance 0,4 m (40 cm)

Zenith laser

laser class / wave length 3R / 635 nm
laser dot diameter 3 mm / 80 m
max. visible distance (day) ≥ 120 m
max. visible distance (night) ≥ 250 m
deviation to optical axis ≤ 3"
accuracy ± 2,5 mm / 100 m

Centering laser

laser class / wave length 1 / 650 nm
accuracy ± 1 mm / 1,5 m

Vials

plate vial 20" / 2 mm

power supply 2 x AA Alkaline
working temperature -10° C - +50° C
dust / water protection IP 54
weight 2,8 kg

LIEFERUMFANG

- Lotlaser FLP 100
- Zieltafel
- Batterien
- Transportbehälter
- Bedienungsanleitung

PARTS INCLUDED

- Laser Zenith Plummet FLP 100
- target plate
- batteries
- case
- user manual

FUNKTIONEN:

Das Gerät sendet einen sichtbaren Laserstrahl aus, um folgende Messaufgabe durchzuführen: Ermittlung von Lotpunkten.

FEATURES


The instrument emits a visible laser beam in order to carry out the following measuring task: Setting up plumbing points.

BATTERIEN EINLEGEN

Verschluss des Batteriefachs aufschrauben und 2 x AA Alkaline-Batterien in das dafür vorgesehene Fach einlegen (Polarität beachten). Gerät mit der Verschlusschraube wieder verschließen.

INSERT BATTERIES

Loosen the battery cover locking screw, slide the cover in a vertical direction and pull forward to remove. Insert 2 x AA alkaline batteries (ensure correct polarity). Replace the battery cover.




1. Objektiv
2. Fokussierknopf
3. Batteriefachverschluss
4. Okular
5. Teilkreisablesung
6. Klemmschraube
7. Fußschrauben
8. Griff

1. Objective
2. Focussing knob
3. Battery cover locking screw
4. Eyepiece
5. Circular reading display
6. Tribrach clamp
7. Foot screws
8. Handle

BEDIENELEMENTE

OPERATIONAL ELEMENTS



1. Abdeckung Lotstrahl zum Boden
2. AN/AUS für Laserstrahl zur Decke
3. AN/AUS für Laserstrahl zum Boden
4. Zieltafel
5. Filter

1. Centering laser cover
2. ON/OFF zenith laser
3. ON/OFF centering laser
4. Target plate
5. Filter

BEDIENUNG

Gerät aufstellen

Gerät direkt auf dem Boden aufstellen oder auf dem Stativ befestigen.

Gerät möglichst waagrecht aufstellen und die Dosenlibelle mit Hilfe der Fußschrauben des Dreifußes zentrieren.

Röhrenlibelle mit Hilfe der Fußschrauben exakt zentrieren. Dabei Gerät jeweils um 90°, 180° und 270° drehen und Einstellung der Röhrenlibelle überprüfen und ggf. korrigieren.

Nur wenn beide Libellen exakt eingestellt sind, kann das Gerät genau arbeiten.

OPERATION

Set up instrument

Position the instrument on a solid stable surface or a suitable tripod.

With the instrument as upright as possible use the footscrews to centralise the circular level.

Rotate the instrument until the plate level is parallel to a line between two footscrews. Centre the plate level by using the same two footscrews. Rotate the instrument by 90° and centre the plate level once more using the third footscrew. Repeat this procedure until the plate level is perfectly centred in all positions.

Optimum precision can only be achieved when the instrument is perfectly level.

GERÄT EINSCHALTEN

BEACHTEN

Beim Einschalten des Laserstrahls zur Decke unbedingt Filter aufsetzen.

Schalter AN/AUS Laserstrahl zur Decke und / oder AN/AUS Laserstrahl zum Boden bis zum Klick nach rechts drehen. Der Laserstrahl ist nun eingeschaltet. Um die Intensität des Laserstrahls zu verstärken, Knopf weiter nach rechts drehen. Knopf wieder nach links bis zum Klick drehen, um Laserstrahl wieder auszuschalten.

Der Laserstrahl ist bei Tageslicht bis ca. 120 m und bei dunkleren Bedingungen bis ca. 250 m sichtbar. Über diese Entfernungen hinaus kann das Gerät optisch - also über Fadenkreuz und Zieltafel - eingesetzt werden.

POWER ON/OFF

N.B.

When using the zenith laser it is essential the filter is used at all times.

To Power-On the zenith laser and centring laser rotate the switches clockwise until you hear a "click". The laser beams are now switched on and any further clockwise rotation will increase the intensity of the laser beams.

To Power-Off the laser beams rotate the switches anti-clockwise until you hear a "click".

The visible distance of the zenith laser beam is up to 120 m in daylight conditions and 250m in dark conditions.

For all measurements exceeding these distances the instrument must be used optically.

MESSUNGEN DURCHFÜHREN

Filter auf das Okular aufsetzen, um das Auge vor der Laserstrahlung zu schützen. Nun Laserstrahl zum Boden einschalten, Gerät jeweils um 90° , 180° , 270° drehen und Lotpunkt zentrieren, um die Messgenauigkeit zu erhöhen.

Nun Lotpunkt zur Decke übertragen, dabei Gerät wieder um 90° , 180° und 270° drehen, um die Genauigkeit zu erhöhen.

CARRY OUT MEASUREMENTS

Ensure the filter is fitted onto the eyepiece to protect your eyes from laser radiation. Power-On the centring laser and rotate the instrument 360° in 90° increments to check the plumb down beam is exactly centred.

Power-On the zenith laser and rotate the instrument 360° in 90° increments. Repeat these procedures to achieve the optimum measuring accuracy.

ÜBERTRAGUNG DER HÖHE VON DER DECKE ZUM BODEN


P1 und P2 sind bekannte Punkte. Zieltafel bei P1 befestigen, Fadenkreuz auf Zieltafel ausrichten und scharf stellen. Gerät jeweils um 90° , 180° und 270° drehen, um genaue Zentrierung zu gewährleisten. Der entsprechende Lotpunkt zum Boden = P3. Zur Bestimmung von P4 ebenso verfahren.

TRANSFERRING VERTICAL DIRECTION

P1 and P2 are known points.

Fix a target plate at P1. Using the eyepiece, focus the graticule until the image is clear and parallax free.

Using the focusing knob sight onto the target plate and orientate the instrument until P1 and the graticule are in coincidence. Rotate the instrument through 90° , 180° , 270° and back to 0° to ensure P1 is precisely centred. The Plumb down beam point = P3. For determination of P4 repeat the procedure.



JUSTIERUNG

Das Gerät sollte regelmäßig auf seine Genauigkeit überprüft werden.

JUSTIERUNG DER RÖHRENLIBELLE

Gerät auf einem Stativ befestigen und wie folgt vorgehen:

- Gerät grob über der Dosenlibelle zentrieren
- Zwei Schrauben des Dreifußes lösen und die Blase der Dosenlibelle Richtung Zentrum bewegen
- Dritte Schraube lösen und die Blase der Dosenlibelle zentrieren
- Gerät über die Röhrenlibelle zentrieren
- Klemmschraube am Dreifuß lösen, dann zwei Schrauben des Dreifußes lösen und die Blase der Röhrenlibelle zentrieren
- Gerät um 90° drehen, dritte Schraube am Dreifuß lösen und Blase der Röhrenlibelle zentrieren
- Vorgang in 90°-Schritten wiederholen bis die Röhrenlibelle zentriert ist
- Schrauben und Klemmschraube wieder festziehen

JUSTIERUNG DER DOSENLIBELLE

Zentrierung der Dosenlibelle überprüfen; wenn die Blase nicht zentriert ist, diese mit Hilfe des mitgelieferten Metallstifts zentrieren.

ADJUSTMENT

The user is expected to carry out periodic checks of the instrument's accuracy.

PLATE LEVEL ADJUSTMENT

Secure the instrument onto a suitable tripod and proceed, as follows:

- Level the instrument with the circular bubble
- Rotate the instrument until the plate level is parallel to a line between two footscrews
- Using these two footscrews centralise the plate level bubble
- Now rotate the instrument 90° and centralise the bubble once more using the third footscrew
- Repeat the procedure and the bubble should be central in all positions. If not, proceed, as follows:
- Rotate the instrument until the plate level is parallel to a line between two footscrews. Using these two footscrews centralise the plate level bubble
- Rotate the instrument exactly 180° and note the position of the plate level bubble
- If the bubble is not central the plate level should be adjusted
- Remove half of the deviation on the plate level adjusting screw with the adjusting pin supplied in the tool kit and half of the deviation with a footscrew
- Repeat the above procedures until the plate level is centred in all positions.

ADJUSTMENT OF CIRCULAR VIAL

With the instrument leveled as detailed in the previous paragraph check if circular vial is centred. If not centre by means of the adjusting pin supplied in the tool kit.

JUSTIERUNG DES LOTSTRAHLS ZUM BODEN

Gerät auf einem Stativ befestigen und Zieltafel darunter anbringen. Lotstrahl zum Boden einschalten und Gerät drehen. Wenn der Lotpunkt nicht mit dem Fadenkreuz der Zieltafel übereinstimmt (d. h. Lotpunkt wandert und bleibt nicht im Mittelpunkt), muss der Lotstrahl justiert werden.

Dazu wie folgt vorgehen:

Abdeckung des Lotstrahls zum Boden öffnen und die Schrauben mit Hilfe des Metallstifts justieren, bis der Lotpunkt beim Drehen den Mittelpunkt hält. Schrauben wieder anziehen und Abdeckung schließen

CENTRING LASER ADJUSTMENT

With the instrument on a suitable tripod Power-On the centring laser. Rotate the footscrews to centre the laser beam exactly over a target plate. When the instrument is rotated through 360° the laser beam should stay centred in all positions. If not, the centring laser should be adjusted.

Adjust as follows:

Unscrew and remove the centring laser cover. Adjust the screws using the adjusting pin supplied in the tool kit until the laser beam coincides with the center of the target plate.

Check by rotating the instrument 360° and ensure the adjusting screws are secure with equal tension.

We suggest these adjustments are carried out by a suitably trained engineer.

1. Gerät lässt sich nicht einschalten:
 1. *Instrument will not power on:*
 - > Batterie ist leer > Batterie ersetzen
 - > *Battery power is low > replace batteries*
 - oder / or**
 - > Gerät ist defekt > Gerät zur Reparatur einsenden
 - > *Instrument defect > contact your service provider*

2. Laserintensität lässt sich nicht regulieren:
 2. *Laser intensity cannot be adjusted:*
 - > Knopf ist defekt > Gerät zur Reparatur einsenden
 - > *faulty switch > contact your service provider*
 - oder / or**
 - > Platine ist defekt > Gerät zur Reparatur einsenden
 - > *PCB defect > contact your service provider*

3. Sichtbarkeit des Lasers ist schwach:
 3. *Visibility of laser beam is weak:*
 - > Batterie ist leer > Batterie ersetzen
 - > *Battery power is low > replace batteries*
 - oder / or**
 - > Laserdiode ist defekt > Gerät zur Reparatur einsenden
 - > *Laser diode defect > contact your service provider*

4. Laserpunkt ist zu groß:
 4. *Laser point is too large:*
 - > Fokussierung ist nicht in Ordnung > justieren gemäß Anleitung
 - > *focussing error > adjust according to user manual*
 - oder / or**
 - > Laserpunkt und Optik sind nicht konzentrisch > justieren gemäß Anleitung
 - > *Optical axis is not parfocalized with collimation axis > adjust according to user manual*

5. Röhrenlibelle lässt sich nicht zentrieren:
 5. *Plate level cannot be centred:*
 - > Röhrenlibelle ist nicht lotrecht zur Vertikalachse > justieren gemäß Anleitung
 - > *Plate level is not perpendicular to vertical axis > adjust according to user manual*

6. Laserpunkt bewegt sich beim Umschlag:
 6. *Laser dot moves when instrument is rotated:*
 - > Laserachse und Optik sind nicht fokussiert > justieren gemäß Anleitung
 - > *Laser and optical axis are not parfocal > adjust according to user manual*

7. Laserstrahl ist schwach oder flackert:

7. *Laser beam is weak or flashes:*

> Batterie ist leer > Batterie ersetzen

> *Battery power is low > replace batteries*

oder / or

> Diode ist defekt > Gerät zur Reparatur einsenden

> *Laser diode defect > contact your service provider*

oder / or

> Platine ist defekt > Gerät zur Reparatur einsenden

> *PCB defect > contact your service provider*

UMGANG UND PFLEGE

Messinstrumente generell sorgsam behandeln. Nach Benutzung mit weichem Tuch reinigen (ggfs. Tuch in etwas Wasser tränken). Wenn das Gerät feucht war, sorgsam trocknen. Erst in den Koffer oder die Tasche packen, wenn es absolut trocken ist. Transport nur in Originalbehälter oder -tasche.

CARE AND CLEANING

Handle measuring instruments with care. Clean with soft cloth only after any use. If necessary damp cloth with some water. If instrument is wet clean and dry it carefully. Pack it up only if it is perfectly dry. Transport in original container / case only.

UMSTÄNDE, DIE DAS MESSERGEBNIS VERFÄLSCHEN KÖNNEN

Messungen durch Glas- oder Plasticscheiben; verschmutzte Laseraustrittsfenster; Sturz oder starker Stoß. Bitte Genauigkeit überprüfen.

Große Temperaturveränderungen: Wenn das Gerät aus warmer Umgebung in eine kalte oder umgekehrt gebracht wird, vor Benutzung einige Minuten warten.

SPECIFIC REASONS FOR ERRONEOUS MEASURING RESULTS

Measurements through glass or plastic windows; dirty laser emitting windows; after instrument has been dropped or hit. Please check accuracy.

Large fluctuation of temperature: If instrument will be used in cold areas after it has been stored in warm areas (or the other way around) please wait some minutes before carrying out measurements.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in den Laserstrahl.
- Das Messwerkzeug sollte nur von Personen bedient werden, die im Umgang mit Lasergeräten vertraut sind. Laut IEC 60825-1:2008-5 gehört dazu u.a. die Kenntnis über die biologische Wirkung des Lasers auf das Auge und die Haut sowie die richtige Anwendung des Laserschutzes zur Abwendung von Gefahren.
- Keine Benutzung dieses Gerätes von Personen unter 18 Jahren
- Nicht in den direkten oder reflektierten Strahl blicken.
- Vermeiden Sie Reflexionen des Laserstrahls auf glatten Oberflächen wie Fenster oder Spiegel. Auch durch den reflektierten Laserstrahl ist eine Schädigung der Augen möglich.
- Falls Laserstrahlung der Klasse 3R ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.
- Manipulationen (Änderungen) an der Lasereinrichtung sind unzulässig.
- Die zugängliche Laserstrahlung ist potentiell gefährlich für das Auge.
- Bei Anwendung von 3R-Lasern ist unbedingt die Anmeldung des Lasers und die Bestellung des Laserschutzbeauftragten zwingend erforderlich.
- Vor der ersten Inbetriebnahme ist eine Betriebsanweisung zu erstellen!
- Diese Gebrauchsanleitung ist aufzubewahren und bei Weitergabe der Lasereinrichtung mitzugeben.
- Bei Nichtgebrauch ist das Lasergerät gegen Zugriff Unbefugter gesichert aufzubewahren.
- Kennzeichnen Sie den Bereich, in dem das Messwerkzeug verwendet wird, mit geeigneten Laser-Warnschildern. So vermeiden Sie, dass sich unbeteiligte Personen in den Gefahrenbereich begeben. Sorgen Sie dafür, dass der

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not stare into the laser beam or point it towards people or animals.
- Do not aim the beam at reflective surfaces such as windows or mirrors as reflected beams can be dangerous.
- The laser should only be operated by trained and qualified personnel. All users should be fully informed about the potential biological effects on the eyes and skin when using laser devices and be conversant with laser protection regulations - as per IEC 60825-1:2008-5.
- Laser products should be restricted from persons under 18.
- In the event of a class 3R laser beam hitting the eye immediately close your eyes and turn your head away from the beam.
- Do not attempt to repair or adjust the laser device.
- The emitted laser radiation is potentially dangerous to the eye.
- The use of class 3R laser products may require registration with a local authority and the appointment of a laser protection official.
- Do not operate the laser without first reading and understanding all the safety and technical data in the user manual.
- The user manual must always be kept with the instrument.
- The instrument should be kept from unauthorized use.
- Areas where these class 3R laser devices are being used should display the appropriate warning signs. This is to prevent unauthorized persons inadvertently entering the working area. If necessary, ensure that the laser working area is being guarded and/or shielded. The limitation of laser radiation in controlled areas avoids eye injuries to external persons.
- The legal requirement for using class 3R laser product will vary from country

Bereich der Laserstrahlung bewacht oder abgeschirmt ist. Die Begrenzung der Laserstrahlung auf kontrollierte Bereiche vermeidet Augenschäden unbeteiligter Personen.

- Beachten Sie bei der Benutzung eines Messwerkzeugs mit Laserklasse 3R mögliche nationale Vorschriften.
- Eine Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu Verletzungen führen.

to country. The user is responsible for compliance to national standards and regulations.

- Non-observance may lead to injuries.

LASERKLASSIFIZIERUNG


Das Gerät entspricht der Lasersicherheitsklasse 3R gemäß der Norm DIN IEC 60825-1:2008-5. Geräte der Laserklasse 3R sollten nur durch Personen betrieben werden, die mit dem Einsatz von Lasern vertraut sind. Anwendungsbereiche sollten mit Laserwarnschildern gekennzeichnet werden. Der Laserstrahlgang sollte nicht über unbewachte Bereiche hinausgehen. Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen, damit der Laserstrahl nicht ungewollt auf Flächen fällt, die wie ein Spiegel reflektieren und dass Personen nicht direkt in den Strahl blicken.

Laserwarnschilder der Klasse 3R sind gut sichtbar am Gerät angebracht.

LASER CLASSIFICATION

The instrument is a laser class 3R product according to DIN IEC 60825-1:2008-5. The measuring tool should be operated by persons who are familiar with the handling of laser devices only. According to IEC 60825-1:2008-5, this includes, among other things, the knowledge of the biological effects of the laser to the eyes and the skin as well as the correct usage of laser protection devices in order to avoid dangers.

The laser instrument is marked with class 3R warning labels.



ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Es kann nicht generell ausgeschlossen werden, dass das Gerät andere Geräte stört (z.B. Navigationseinrichtungen); durch andere Geräte gestört wird (z.B. elektromagnetische Strahlung bei erhöhter Feldstärke z.B. in der unmittelbaren Nähe von Industrieanlagen oder Rundfunksendern).

ELECTROMAGNETIC ACCEPTABILITY (EMC)

It cannot be completely excluded that this instrument will disturb other instruments (e.g. navigation systems); will be disturbed by other instruments (e.g. intensive electromagnetic radiation nearby industrial facilities or radio transmitters).

CE-KONFORMITÄT

Das Gerät hat das CE-Zeichen gemäß der Norm EN 61326-1:2006.

CE-CONFORMITY

Instrument has CE-mark according to EN 61326-1:2006.

GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt zwei (2) Jahre, beginnend mit dem Verkaufsdatum. Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel wie Material-oder Herstellungsfehler, sowie die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften. Ein Garantieanspruch besteht nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Mechanischer Verschleiß und äußerliche Zerstörung durch Gewaltanwendung und Sturz unterliegen nicht der Garantie. Der Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse geöffnet wurde. Der Hersteller behält sich vor, im Garantiefall die schadhaften Teile instand zu setzen bzw. das Gerät gegen ein gleiches oder ähnliches (mit gleichen technischen Daten) auszutauschen. Ebenso gilt das Auslaufen der Batterie nicht als Garantiefall.

WARRANTY

This product is warranted by the manufacturer to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of two (2) years from the date of purchase. During the warranty period, and upon proof of purchase, the product will be repaired or replaced (with the same or similar model at manufacturers option), without charge for either parts or labour. In case of a defect please contact the dealer where you originally purchased this product. The warranty will not apply to this product if it has been misused, abused or altered. Without limiting the foregoing, leakage of the battery, bending or dropping the unit are presumed to be defects resulting from misuse or abuse.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Benutzer dieses Produktes ist angehalten, sich exakt an die Anweisungen der Bedienungsanleitung zu halten. Alle Geräte sind vor der Auslieferung genauestens überprüft worden. Der Anwender sollte sich trotzdem vor jeder Anwendung von der Genauigkeit des Gerätes überzeugen.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für fehlerhafte oder absichtlich falsche Verwendung sowie daraus eventuell resultierende Folgeschäden und entgangenen Gewinn.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Folgeschäden und entgangenen Gewinn durch Naturkatastrophen wie z.B. Erdbeben, Sturm, Flut, usw. sowie Feuer, Unfall, Eingriffe durch Dritte oder einer Verwendung außerhalb der üblichen Einsatzbereiche.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn durch geänderte oder verlorene Daten, Unterbrechung des Geschäftsbetriebes usw., die durch das Produkt oder die nicht mögliche Verwendung des Produktes verursacht wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn resultierend aus einer nicht anleitungsgemäßen Bedienung.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder in Verbindung mit Produkten anderer Hersteller verursacht wurden.

EXCEPTIONS FROM RESPONSIBILITY

The user of this product is expected to follow the instructions given in operators' manual. Although all instruments left our warehouse in perfect condition and adjustment the user is expected to carry out periodic checks of the product's accuracy and general performance.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility of results of a faulty or intentional usage or misuse including any direct, indirect, consequential damage, and loss of profits.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for consequential damage, and loss of profits by any disaster (earthquake, storm, flood etc.), fire, accident, or an act of a third party and/or a usage in other than usual conditions.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits due to a change of data, loss of data and interruption of business etc., caused by using the product or an unusable product.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits caused by usage other than explained in the user manual.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for damage caused by wrong movement or action due to connecting with other products.

geo-FENNEL GmbH

Kupferstraße 6

D-34225 Baunatal

Tel. +49 561 / 49 21 45

Fax +49 561 / 49 72 34

info@geo-fennel.de

www.geo-fennel.de

Technische Änderungen vorbehalten.
All instruments subject to technical changes.



Precision by tradition.

geo
F E N N E L